



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

De nuestra consideración:

Remitimos respuestas a las consultas formuladas en el Acto de Visita correspondiente al procedimiento Licitatorio 2015-LA-PC-00015 cuyo objeto es el Suministro e instalación de piso técnico en sala de servidores y centro de control de seguridad del Banco Central del Uruguay:

- En el Centro de control el piso técnico termina contra el marco inferior de la abertura de acero inoxidable. El proveedor debe resolver encuentro
- Dado que los equipos de AAP1 y AAP2 apoyan sobre el piso existente el proveedor deberá resolver un encuentro hermético con los mismos. Dichos equipos se encontrarán instalados y posicionados al momento de la colocación del piso técnico
- Se modifica escalón de acceso a sala de servidores por puertas en exclusas, ver láminas A03 a A05 que se adjuntan.



LUCIA GONTADE
JEFE DE UNIDAD III